

<b>Gemeinderatsdrucksache 077/2020</b>	
Abteilung:	Hochbauamt
Verantwortlich:	Thomas Hildebrand
Aktenzeichen:	574 <span style="float: right;">07.04.2020</span>



HOLZGERLINGEN

**Waldfreibad Austausch der Beckenwasserpumpen;  
Vergabe der Bauleistungen**

<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Beschlussart</b>
Gemeinderat	05.05.2020	Entscheidung öffentlich

**Beschlussvorschlag :**

**Der Austausch der Badewasserumwälzpumpen einschl. der Anbindung an die bestehende Steuerung werden zum Angebotspreis von 109.067,00 € netto an den günstigsten Bieter die Firma Wassertechnik Wertheim aus Wertheim vergeben.**

**Sachverhalt:**

Die 6 Badewasserumwälzpumpen für das Schwimmer-, Nichtschwimmer- und des Planschbeckens sind noch von der Generalsanierung des Waldfreibades im Jahre 1989.

Bei Ausfall einer Pumpe könnte die Funktion des betreffenden Badebeckens nicht mehr gewährleistet werden. Ein Austausch der Pumpen während der Saison ist nicht möglich.

Die Pumpen sollen nach der Saison durch Hocheffizienzpumpen (Energiesparpumpen) ersetzt werden.

Die Leistungen zum Austausch der Badewasserpumpen, die Anbindungsarbeiten an die Verrohrung und Einbindung der Pumpen in die vorhandene Steuerung, wurden beschränkt ausgeschrieben.

Es wurden 3 Fachfirmen für das Gewerk Freibadtechnik zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert, bei der Submission am 02.04.2020 lag nur ein Angebot der Firma Wassertechnik Wertheim vor.

Bieter	Angebotssumme	Differenz	Differenz
	Netto	in Euro	in %
Wassertechnik Wertheim	109.067,00 €		100,00

Die Firma Wassertechnik Wertheim ist der Stadtverwaltung bereits durch die Erstinstallation und verschiedener Reparaturen an der Anlage, als zuverlässige Firma bekannt.

Die **Vergabesumme** an die Fa. **Wassertechnik Wertheim** für die **Wassertechnik-Arbeiten** beläuft sich somit auf **109.067,00 € (netto)**.

Für die Umbauarbeiten werden für die neuem Pumpen noch neue Fundamentsockel benötigt, es ist vorgesehen die Fundamentarbeiten freihändig zu vergeben. Diese Kosten werden auf ca. 2.500.- € netto geschätzt.

Die Ausführung der Arbeiten ist nach der Badesaison auf Mitte September 2020 bis Frühjahr 2021 (Inbetriebnahme) vorgesehen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Im Hochbaujahresprogramm wurden für die Erneuerung der Beckenwasserpumpen ein Gesamtbetrag von 145.000 € eingeplant, das Budget wird eingehalten, mit Zuschüssen wird gerechnet.

Dem Gemeinderat wird empfohlen, antragsgemäß zu beschließen.

### **Vorlage genehmigt**



Ioannis Delakos  
Bürgermeister

**Anlagen:**  
keine